Taulukko 2a **Vedenjakelualue** Nurmeksen Vesi

Laskennalliset tulokset ilmoitetaan Lisätiedot 2016 -taulukossa. Vedessä todetun aineen enimmäisarvona sovelletaan toteamisrajaa (asetus 1352/2015 liite I)

Määritys voidaan jättää pois (asetus 1352/2015 liite II)

Määritys voidaan tehdä 5 v. välein (asetus 1352/2015 liite II)

Määritys voidaan jättää pois tai tehdä 5 v. välein (asetus 1352/2015 liite II)

Soluun merkitään alkuperäinen tutkimustulos

	V=vaatimus, S=suositus		Tulokset B																															Apusarakkeet				
	Vuosi 2016	Näytteenottopäivä ja -kuukausi	Enterokokit	Akryylamidi	Antimoni	Arseeni	Bentseeni	Bentso(a)pyreeni	Boori	Bromaatti	Kadmium	Kromi	Kupari	Syanidit	1,2-dikloorietaani	Epikloorihydriini	Fluoridi	Lyijy	Elohopea	Nikkeli	Nitraatti	Polysykliset aromaattiset hiilivedyt	Seleeni	Tetra- ja trikloorieteeni yhteensä	Trihalometaanit yhteensä	Vinyylikloridi	Klooritenolit yhteensä	Pesäkkeiden lukumäärä (22 °C)	Kloridi	Sulfaatti	Natrium	Hapetuvuus (COD_{Mn} -O_2)	Orgaanisen hiilen kokonaismäärä	Uraani	**Pesäkkeiden lukumäärä (22 °C)**	**Orgaanisen hiilen kokonaismäärä**	**Vain KEMIALLISEN laatuvaatimuksen täyttämätön tutkimustulos varmistetaan uusintatutkimuksella, ks.** asetus 1352/2015, 17 §. Jos tulos on korvattu uusintanäytteen tutkimustuloksella, merkitään ko. uusintanäytteen tiedot (nro, näytteenottopaikka ja -päivämäärä) omalle rivilleen. Korvattu tutkimustulos poistetaan sitä koskevan näytteen riviltä ja korvattua tutkimustulosta koskevat tiedot (nro, muuttuja ja korvattu tutkimustulos) merkitään tähän sarakkeeseen uusintanäytteen riville. Jos alkuperäinen tutkimustulos ei korvaudu uusintanäytteen tutkimustuloksella, merkitään taulukkoon molemmat tulokset, toinen alkuperäisen näytteen riville, toinen uusintanäytteen riville.	Syyt vaatimusten ja suositusten vastaisuuteen	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi	Niiden talousveden käyttäjien arvioitu määrä (henkilölukumäärä), joiden käyttöön vaatimuksen tai suosituksen vastaista talousvettä toimitetaan. Tieto sen näytteen riville, jonka tutkimustulos osoitti, että vaatimus tai suositus ei täyttynyt.
Näyte	Näytteenottopaikka		0 pmy/ 100 ml		5,0 µg/l	10 µg/l	1,0 µg/l	0,010 µg/l	1,0 mg/l	10 µg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	2,0 mg/l	50 µg/l	3,0 µg/l		1,5 mg/l	10 µg/l	1,0 µg/l	20 µg/l	50 mg/l	0,10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	100 µg/l		10 µg/l	1=ei muutosta, 2=on	250 mg/l	250 mg/l	200 mg/l	5,0 mg/l	1=ei muutosta, 2=on	30 µg/l	pmy/ ml	mg/l			
Nro	Ottopaikan nimi tai osoite	pv.kk.	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	S	S	S	S	S	S	V					
12475	Keskusta, Kirkkokadun koulu	18.5.	0			0					0,1	0	0,0				0,0	0	0,0	8	1							1	16	8	8	0,0								
30525	Porokylä,Soratie 1	19.10.	0			0					0,1	0	0,0				0,0	0	0,0	9	1							1	17	7	8	0,0								