

Loppukatselmuksessa työnjohtajan on annettava jokaisesta porakaivosta seuraavat tiedot rakennusvalvontaviranomaiselle
Rakennuspaikka

Kaupunginosa/kylä	Kortteli/tilan nimi	Tontti/tilan RN:o
Osoite		

Rakennuttaja ja Rakentaja

Rakennuttaja, nimi	Rakennuttaja, puh
Työnjohtaja, nimi	Työnjohtaja, puh
Urakointiyritys (lämpöpumpun asennus), nimi	Urakointiyritys (lämpöpumpun asennus), puh
Urakointiyritys (lämpökaivon poraus), nimi	Urakointiyritys (lämpökaivon poraus), puh

Rakennuslupa

Lupatunnus:			
Lämpökaivon etäisyydet muista rakenteista			
	Mitattu (m)	Määräysten mukainen minimietäisyys	Kunnossa
Toisesta lämpökaivosta		> 15 m	<input type="checkbox"/>
Talousvesiporakaivosta		> 40 m	<input type="checkbox"/>
Talousvesirengaskaivosta		> 20 m	<input type="checkbox"/>
Rakennuksen seinälinjasta		> 3 m	<input type="checkbox"/>
Lähimmän kiinteistön rajasta		> 10m, naapurin suostumuksella 1,5-10 m	<input type="checkbox"/>
Viemäri- ja vesijohdot		Muiden johdot > 5 m, omat > 3 m	<input type="checkbox"/>
Maanalaiset rakenteet selvitetty (valokuidut, sähkökaapelit, kellaritilat yms.)			<input type="checkbox"/>
Porauksen pvm	Porauksen suorittajan nimi ja yritys		

Porakaivon tiedot

Kaivon numero asemapiirroksessa/kaivojen lukumäärä		
Kalliopinnan etäisyys maanpinnasta	m	
Suojaputken upotus kallioon > 2 m kallioon	m	
Porausvyvyys kalliolla	m	
Kokonaissyvyys	m	
Porareian kaltevuus pystysuoraan verrattuna	°	
Porareian suuntakulma (esim. pohjoinen 0° ja itä 90°)	°	
Lämmönkeruuputkiston pituus ja materiaali	m	
Lämmönsiirtoaine ja määrä (tuotenimi, dm ³)	dm ³	
Pohjaveden etäisyys maanpinnasta	m	
Suojaputken pituus ja materiaali	m	

Suojaputken halkaisija, kallioporauksen halkaisija	mm	
Pintavesieristysmenetelmä		
Lietteen sijoitus		
Kaivo porattu asemapiirroksen mukaiseen sijaintiin	<input type="checkbox"/>	
Lämmönkeruuputkisto paineistettu (koepaine bar)	<input type="checkbox"/>	
Lämpökaivon sijainti on merkitty näkyvästi (esim. kiinteistön sokkeliin)	<input type="checkbox"/>	
Onko lämpökaivon sijainti sama kuin lupaa haettaessa?	<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei (päivitetty asemapiirros liitteenä)
Lisätietoja/huomioitavaa:		

Päiväys ja työnjohtajan allekirjoitus	
Päiväys	Työnjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös
<p>Porausraportti toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja rakennuttajalle. Jos lämpökaivoja on enemmän kuin yksi, tulee ne mitoittaa ja numeroida asemapiirrokseen. Jokaisesta kaivosta täytetään oma porausraportti, josta käy ilmi kaivon numero.</p>	