

Nurmeksen kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut
Mika Tuhkanen
Kirkkokatu 14
75500 NURMES



Tilausnro 345833 (5535J/UR EU), saapunut 1.7.2025, näytteet otettu 1.7.2025
Näytteenottaja: Miia Hacklin

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
19934	Uimarantavesi, Lokkisaari

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	19934	**STM 177
Lämpötila	°C	15,9	
Suolistoperäiset enterokokit *	pmy/100 ml	1	<400
Escherichia coli *	MPN/100 ml	10	<1000

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

**STM 177 = Uimaranta, asetus STM 177/2008

Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamäärittäminen

LAUSUNTO

Uimarantavesitutkimus

** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 (annettu 28.3.2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, toimenpiderajat

pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö

MPN = Most Probable Number, todennäköisin bakteerien määrä

UIMAVEDEN LAATU:

Escherichia coli- ja enterokokkibakteerien tiheydet olivat alle toimenpiderajojen.

Näytteenottajan havainnot:

Sää pilvinen, lounaistuuli, puuskia, 15,4 °C

Åkerman Roosa
ympäristöinsinööri

TIEDOKSI

Nurmeksen kaupunki/Sami Kuvaja
Nurmeksen kaupunki/Hanna-Riikka Ruokolainen
Nurmeksen kaupunki/Kirjaamo/kirjaamo@nurmes.fi
Nurmeksen kaupunki/Halonen Riina/riina.halonen@nurmes.fi
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys/Kärkkäinen Kirsi/kirsi.karkkainen@siunsote.fi
Siun sote/Miia Hacklin

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettyäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätöksäntöissä.

Katuosoite Yrittäjätie 24 70150 KUOPIO	Postiosoite Yrittäjätie 24 70150 KUOPIO	Puhelin *044 7647203	Sähköposti roosa.akerman@skyt.fi	Y-tunnus 1869466-1
--	---	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lämpötila	Lämpötila (TL8000)
Suolistoperäiset enterokokit *	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL77)
Escherichia coli *	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL77)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL77	SKYT Oy, Joensuun laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)
TL8000	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
Suolistoperäiset enterokokit *	2025/19934	Toimitetaan pyydettyäessä	1.7.2025
Escherichia coli *	2025/19934	Toimitetaan pyydettyäessä	1.7.2025